

|   |  |
|---|--|
| 1 | P: ¿Existe memoria de cálculo estructural disponible de las techumbres de los edificios?   |
|   | R: No existe en todo el hospital, solo en el Consultorio Adosado Especialidades (CAE) y en el Octavo Piso de la Torre Médica.  |
| 2 | P: ¿Existe datos de placa, especificaciones técnicas y/o planos respecto a los montacargas?  |
|   | R: No, no existen.   |
| 3 | P: El hospital posee copias de los documentos asociados a las instalaciones de gas, en especial si estas poseen TC-2 (certificación de red en media presión) y TE-1.   |
|   | R: No se encuentran las copias de los documentos asociados a las instalaciones de gas  |
| 4 | P: Se podrán utilizar otros espacios fuera de la sala de calderas, en sus cercanías para implementación del proyecto.  |
|   | R: No, sólo lo disponible en la sala actual.   |
| 5 | P: ¿El tejado se encuentra disponible para alguna intervención?  |
|   | R: Sí, se encuentra disponible, el oferente deberá garantizar las modificaciones de las zonas que se intervendrán. Será responsabilidad del oferente los estudios estructurales de los techos que se proponen intervenir.  |
| 6 | P: En el diagrama sankey de la ilustración 20 la suma de los consumos por servicio térmico es mayor al consumo informado del gas natural. Por favor aclarar  |
|   | R: El consumo de ACS tiene consumo térmico y eléctrico (asociado a boilers eléctricos), por lo que el consumo asociado a este sistema (1.383,7MWh/año) representa el agregado de dos energéticos. Si se compara en agregado tenemos lo siguiente: $1383,7+135,9+440,2+549,5+319+226,9+512,3+264,3+460$ (consumo) = 4291,8 (total) $4=1852,6+2439,2$ (fuente) |
| 7 | P: Indicar en qué etapa está el desarrollo del proyecto para la eliminación de boilers y el calentamiento de ACS mediante equipos Armstrong y cuál es la posibilidad que esto se realice y en qué plazos. Qué pasa si el proyecto presentado no es compatible con dicha modificación? Se aceptarán dichas propuestas?  |
|   | R: Está pendiente y podría resolverse a mediano plazo.   |
| 8 | P: Entregar toda la ingeniería desarrollada para el nuevo proyecto de calentamiento de ACS   |
|   | R: No se puede hacer pública la información solicitada.  |