

Preguntas Hospital de la Serena

1	<p>P: Indicar si es posible la utilización de espacios utilizados como "bodegas" que se encuentran al exterior de la sala térmica (lado sur) para ser utilizados para la instalación de nuevos equipos</p>
	<p>R: Se consultó al Hospital, se publicará la respuesta cuando se recibirá la respuesta por parte del recinto hospitalario a intervenir.</p>
2	<p>P: Indicar si los manifolds surtidor y retorno de las calderas de agua se encuentran separados</p>
	<p>R: Físicamente es el mismo manifold pero se dividió internamente</p>
3	<p>P: Existe una subestación térmica que no está informada constituida por un convertidor vapor/agua. Por favor indicar sus características técnicas ubicación dentro de hospital y en particular qué servicios presta ya que el vapor con la que es alimentada también proviene de la central térmica principal.</p>
	<p>R: Se consultó al Hospital, se publicará la respuesta cuando se recibirá la respuesta por parte del recinto hospitalario a intervenir</p>
4	<p>P: Indicar cuáles son las características y ubicación en plano de la subestación térmica para proveer de agua caliente a las UMAS de pabellones</p>
	<p>R: Se entrega diagrama de subestación en la carpeta "Respuestas preguntas" ubicada en el Google Drive de información, disponible en el siguiente link : https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzBzBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing</p>
5	<p>P: Confirmar si la lavandería funciona con agua fría</p>
	<p>R: La lavandería funciona con Agua fría y vapor</p>
6	<p>P: Confirmar el número de lavadoras y secadoras en la lavandería</p>
	<p>R: Se consultó al Hospital, se publicará la respuesta cuando se recibirá la respuesta por parte del recinto hospitalario a intervenir.</p>
7	<p>P: Cuáles son las características técnicas y régimen de funcionamiento de la sala de bombas del edificio (impulsión de agua sanitaria)</p>
	<p>R: Se consultó al Hospital, se publicará la respuesta cuando se recibirá la respuesta por parte del recinto hospitalario a intervenir.</p>